

Заключение

Наименование ОСИ: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью»)

Фактический адрес ОСИ: (Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Токкари)

Общественный инспектор: Любимцев

Район: Адмиралтейский

Дата осмотра: 24.12.2014

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны объекта*	Наличие зоны, состояние доступности зоны на момент проведения обследования, фактические параметры	Фотография зоны объекта	Описание причины не доступности	Рекомендации, примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Тротуар, сопряженный с входной лестницей	Не доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		Нет въезда с проезжей части на тротуар	Обеспечить для МГН доступный въезд с проезжей части на тротуар
2.	Оборудование зоны перед входным узлом с улицы	Частично доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		Плохо закреплены поручни на пандусе. Установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением. Ширина свободного пространства перед подъемной платформой 1.5 м	Привести в соответствии с нормативам.

					
3.	Главная лестница	Не доступно для инвалидов «О» и «К».		Нет поручней.	Обеспечить ограждения (поручни) входного лестничного марша
4.	Место предполагаемого приема граждан на 1 этаже, рекомендуемое к обустройству	Не доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		Завышение дверных порогов. Узкие дверные проемы.	Уменьшить высоту порогов и расширить дверные проёмы помещений для приёма МГН

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Частично доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		Не достаточно пространства для кресла-коляски с унитазом. Нет опорных поручней для раковины	Перенести унитаз в другое место или расширить уборную комнату. Установить опорные поручни для раковины.
6.	Доступность по этажам	Частично доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		В здании 2 этажа. Зона обслуживания находится на первом этаже	

7.	Автостоянка	Не доступно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		Отсутствует автостоянка для инвалидов	Обозначить специальными знаками и разметкой на территории учреждения места для парковки автомобиля инвалида
----	-------------	---	---	---------------------------------------	---

Примечание: Доступность здания заполняется комплексно, целиком, есть определения, полностью доступно (без посторонней помощи), частично доступно (с чьей-то помощью, сопровождающим), не доступно (даже с сопровождающим).