

Заключение

Наименование ОСИ: Бизнес центр с открытой многоэтажной автостоянкой



Фактический адрес ОСИ: Ленинский проспект д.153

Общественный инспектор: Карпушина А.В.

Район: Московский

Дата осмотра: 9.12.14

Пример заполнения

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны объекта*	Наличие зоны, состояние доступности зоны на момент проведения обследования, фактические параметры	Фотография зоны объекта. Не более 2 на зону.	Описание причины не доступности	Рекомендации, примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Пути пешеходного движения	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
2	Оборудование зоны перед входным узлом с улицы	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
3.	Входной узел	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			

4	Холл, вестибюль внутри здания	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках			
5	Пути движения внутри здания	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках			
6.	Зона обслуживания	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках			
7	Санитарно- гигиенические помещения	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках			Нанести знак – туалет для инвалида

					
8	Доступность по этажам	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках		Противопожарная дверь не по нормативом порог, но легко преодолевается	

					
9	Автостоянка	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			Необходима разметка на асфальте
2. 3. 4. 5.	В здание, не попасть.				

Примечание: Доступность здания заполняется комплексно, целиком, есть определения, полностью доступно (без посторонней помощи), частично доступно (с чьей-то помощью, сопровождающим), не доступно (даже с сопровождающим).

. Лестница ширина от 4 метра разделяется поручнем.